No. 25A05229

受付No.25003096

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和7年7月3日		試料到着年月日	令和7年7月3日
依頼者	七宗町長　堀部　勝広		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	七宗町簡易水道(室兼給水区域)		水源種別	伏流水
採水地点名称	七宗町町民運動場		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生3566-1
採水年月日(時)	令和7年7月3日　(11:22)		天候	前日　曇　当日　晴
採水者	今井　海里		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	34.6 ℃	pH値	6.7
	水温	21.2 ℃	遊離残留塩素	0.3 mg/L
	検査者	今井　海里	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和7年7月3日　～　令和7年7月11日		試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和7年7月3日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和7年7月11日

No. 25A05230

受付No.25003096

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和7年7月3日		試料到着年月日	令和7年7月3日
依頼者	七宗町長　堀部　勝広		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	七宗町簡易水道(中神渕給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	塚本　誠宅(第2)		採水地点所在地	加茂郡七宗町神渕13052-3
採水年月日(時)	令和7年7月3日　(10:25)		天候	前日　曇　当日　晴
採水者	今井　海里		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	33.1 ℃	pH値	6.7
	水温	22.6 ℃	遊離残留塩素	0.3 mg/L
	検査者	今井　海里	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和7年7月3日　～　令和7年7月11日		試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和7年7月3日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和7年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 25A05231

受付No.25003096

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和7年7月3日		試料到着年月日	令和7年7月3日
依頼者	七宗町長　堀部　勝広		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	七宗町簡易水道(中神渕給水区域)		水源種別	地下水
採水地点名称	葛屋浄水場(第1)		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生
採水年月日(時)	令和7年7月3日　(10:50)		天候	前日　曇　当日　晴
採水者	今井　海里		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	29.8 ℃	pH値	6.0
	水温	23.3 ℃	遊離残留塩素	0.6 mg/L
	検査者	今井　海里	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和7年7月3日　～　令和7年7月11日		試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和7年7月3日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和7年7月11日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 25A05232

受付No.25003096

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和7年7月3日		試料到着年月日	令和7年7月3日
依頼者	七宗町長　堀部　勝広		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	七宗町簡易水道(下神渕給水区域)		水源種別	地下水
採水地点名称	神戸　優宅		採水地点所在地	加茂郡七宗町神渕
採水年月日(時)	令和7年7月3日　(9:30)		天候	前日　曇　当日　晴
採水者	今井　海里		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	33.0 ℃	pH値	6.0
	水温	23.2 ℃	遊離残留塩素	0.3 mg/L
	検査者	今井　海里	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和7年7月3日　～　令和7年7月11日		試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和7年7月3日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和7年7月11日

No. 25A05233

受付No.25003096

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和7年7月8日		試料到着年月日	令和7年7月8日
依頼者	七宗町長　堀部　勝広		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	七宗町簡易水道(麻生給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	七宗町水道管理所		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生1701
採水年月日(時)	令和7年7月8日　(8:30)		天候	前日　晴　当日　晴
採水者	今井　海里		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	29.8 ℃	pH値	6.7
	水温	23.4 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	今井　海里	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和7年7月8日　～　令和7年7月18日		試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和7年7月8日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和7年7月18日

No. 25A05234

受付No.25003096

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和7年7月8日		試料到着年月日	令和7年7月8日
依頼者	七宗町長　堀部　勝広		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	七宗町簡易水道(分郷給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	渡辺　孝宅		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生175-1
採水年月日(時)	令和7年7月8日　(11:21)		天候	前日　晴　当日　晴
採水者	今井　海里		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	34.2 ℃	pH値	6.3
	水温	24.7 ℃	遊離残留塩素	0.15 mg/L
	検査者	今井　海里	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和7年7月8日　～　令和7年7月18日		試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和7年7月8日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和7年7月18日

No. 25A05235

受付No.25003096

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和7年7月8日		試料到着年月日	令和7年7月8日
依頼者	七宗町長　堀部　勝広		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	七宗町簡易水道(勝給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	勝クリーンセンター		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生1316-3
採水年月日(時)	令和7年7月8日　(10:00)		天候	前日　晴　当日　晴
採水者	今井　海里		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	29.1 ℃	pH値	6.9
	水温	20.0 ℃	遊離残留塩素	0.25 mg/L
	検査者	今井　海里	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和7年7月8日　～　令和7年7月18日		試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和7年7月8日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和7年7月18日

No. 25A05236

受付No.25003096

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和7年7月8日		試料到着年月日	令和7年7月8日
依頼者	七宗町長　堀部　勝広		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	七宗町簡易水道(平給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	平クリーンセンター		採水地点所在地	加茂郡七宗町川並2474-5
採水年月日(時)	令和7年7月8日　(13:20)		天候	前日　晴　当日　晴
採水者	今井　海里		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	31.6 ℃	pH値	6.7
	水温	31.6 ℃	遊離残留塩素	0.25 mg/L
	検査者	今井　海里	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和7年7月8日　～　令和7年7月18日		試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和7年7月8日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和7年7月18日

No. 25A05237

受付No.25003096

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和7年7月8日		試料到着年月日	令和7年7月8日
依頼者	七宗町長　堀部　勝広		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	七宗町簡易水道(大崎給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	大崎増圧ポンプ場		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生703
採水年月日(時)	令和7年7月8日　(10:55)		天候	前日　晴　当日　晴
採水者	今井　海里		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	30.8 ℃	pH値	6.6
	水温	23.8 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	今井　海里	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和7年7月8日　～　令和7年7月18日		試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和7年7月8日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和7年7月18日