No. 23A05780

受付No.23006396

原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年11月7日		試料到着年月日	令和5年11月7日
依頼者	七宗町長　加納 福明		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	臨時
水道の名称	七宗町簡易水道(分郷給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	分郷取水口		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生
採水年月日(時)	令和5年11月7日　(13:28)		天候	前日　雨　当日　曇
採水者	長谷川光・増澤港		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	19.3 ℃	pH値	6.2
	水温	16.1 ℃	遊離残留塩素	ー
	検査者	長谷川光・増澤港	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年11月7日　～　令和5年11月20日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和5年11月7日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年11月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 23A05781

受付No.23006396

原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年11月7日		試料到着年月日	令和5年11月7日
依頼者	七宗町長　加納 福明		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	臨時
水道の名称	七宗町簡易水道(勝給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	勝取水口		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生
採水年月日(時)	令和5年11月7日　(9:30)		天候	前日　雨　当日　曇
採水者	長谷川光・増澤港		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	19.7 ℃	pH値	6.8
	水温	15.8 ℃	遊離残留塩素	ー
	検査者	長谷川光・増澤港	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年11月7日　～　令和5年11月20日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和5年11月7日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年11月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 23A05782

受付No.23006396

原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年11月7日		試料到着年月日	令和5年11月7日
依頼者	七宗町長　加納 福明		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	臨時
水道の名称	七宗町簡易水道(大崎給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	大崎取水口		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生
採水年月日(時)	令和5年11月7日　(11:23)		天候	前日　雨　当日　曇
採水者	長谷川光・増澤港		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	18.2 ℃	pH値	6.6
	水温	16.1 ℃	遊離残留塩素	ー
	検査者	長谷川光・増澤港	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年11月7日　～　令和5年11月20日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和5年11月7日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年11月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 23A05783

受付No.23006396

原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年11月7日		試料到着年月日	令和5年11月7日
依頼者	七宗町長　加納 福明		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	臨時
水道の名称	七宗町簡易水道(室兼給水区域)		水源種別	表流水
採水地点名称	室兼取水口		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生3989-4
採水年月日(時)	令和5年11月7日　(10:32)		天候	前日　雨　当日　曇
採水者	長谷川光・増澤港		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	16.6 ℃	pH値	6.8
	水温	15.8 ℃	遊離残留塩素	ー
	検査者	長谷川光・増澤港	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年11月7日　～　令和5年11月20日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和5年11月7日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年11月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 23A05784

受付No.23006396

原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年11月7日		試料到着年月日	令和5年11月7日
依頼者	七宗町長　加納 福明		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	臨時
水道の名称	七宗町簡易水道(中神渕給水区域)		水源種別	地下水
採水地点名称	中神渕 第1 葛屋		採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生4972
採水年月日(時)	令和5年11月7日　(10:13)		天候	前日　雨　当日　曇
採水者	長谷川光・増澤港		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	21.1 ℃	pH値	6.2
	水温	15.7 ℃	遊離残留塩素	ー
	検査者	長谷川光・増澤港	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年11月7日　～　令和5年11月20日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和5年11月7日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年11月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 23A05785

受付No.23006396

原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年11月7日		試料到着年月日	令和5年11月7日
依頼者	七宗町長　加納 福明		依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	臨時
水道の名称	七宗町簡易水道(下神渕給水区域)		水源種別	地下水
採水地点名称	下神渕取水口		採水地点所在地	加茂郡七宗町神渕2483-2
採水年月日(時)	令和5年11月7日　(9:25)		天候	前日　雨　当日　曇
採水者	長谷川光・増澤港		採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	20.3 ℃	pH値	6.2
	水温	18.7 ℃	遊離残留塩素	ー
	検査者	長谷川光・増澤港	検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年11月7日　～　令和5年11月20日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和5年11月7日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年11月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229