No. 23A05737

原水 水質試験検査結果書

受付No.23004813

受付年月日	令和5年10月5日			試料到着年月日	令和5年10月5日
依頼者	七宗町長　加納 福明			依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道			試験検査の目的	臨時
水道の名称	七宗町簡易水道(麻生給水区域)			水源種別	表流水
採水地点名称	麻生取水口			採水地点所在地	加茂郡七宗町上麻生2108-2
採水年月日(時)	令和5年10月5日　(9:17)			天候	前日　晴　当日　曇
採水者	石黒　義仁			採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	19.5 ℃		pH値	6.7
	水温	18.5 ℃		遊離残留塩素	—
	検査者	石黒　義仁		検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。

試験検査期間	令和5年10月5日　～　令和5年10月16日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦 智彦

令和5年10月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査等機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和5年10月16日

No. 23A05739

原水 水質試験検査結果書

受付No.23004813

受付年月日	令和5年10月5日			試料到着年月日	令和5年10月5日
依頼者	七宗町長　加納 福明			依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道			試験検査の目的	臨時
水道の名称	七宗町簡易水道(中神渕給水区域)			水源種別	表流水
採水地点名称	中神渕 第2　万場			採水地点所在地	加茂郡七宗町神渕万場
採水年月日(時)	令和5年10月5日　(9:38)			天候	前日　晴　当日　曇
採水者	増澤　港			採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	23.3 ℃		pH値	6.6
	水温	17.8 ℃		遊離残留塩素	—
	検査者	増澤　港		検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。
試験検査期間	令和5年10月5日　～　令和5年10月16日　試験検査責任者　検査分析部長　杉浦 智彦

令和5年10月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和5年10月16日

No. 23A05738

原水 水質試験検査結果書

受付No.23004813

受付年月日	令和5年10月5日			試料到着年月日	令和5年10月5日
依頼者	七宗町長　加納 福明			依頼者所在地	加茂郡七宗町上麻生2442-3
水道の区分	簡易水道			試験検査の目的	臨時
水道の名称	七宗町簡易水道(平給水区域)			水源種別	表流水
採水地点名称	平取水口			採水地点所在地	加茂郡七宗町川並
採水年月日(時)	令和5年10月5日　(9:00)			天候	前日　晴　当日　曇
採水者	石黒　義仁			採水者所属	水道環境課
現地検査	気温	18.2 ℃		pH値	6.7
	水温	17.9 ℃		遊離残留塩素	―
	検査者	石黒　義仁		検査者所属	水道環境課

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。
試験検査期間	令和5年10月5日　～　令和5年10月16日　試験検査責任者　検査分析部長　杉浦　智彦

令和5年10月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査等機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和5年10月16日